〔様式第 13 号〕

質　疑　応　答　書

工事件名　　高瀬町歩道橋補修工事

整理番号	２３４２１００３８

	質　問　事　項	回　答
1	列車見張員は必要か？	契約締結後、JR との施工前近接協議の結果により、必要と判断された場合には、設計変更協議の対象といたします。
2	安全費、落下防止で防塵ネットとあるが施工場所の詳細を知りたい。	線路内への落下物防止のため、すべての高欄内側にネットを設置する計画としております。また、数量に変更が生じた場合は、設計変更協議の対象といたします。

注１　この質疑応答書は，設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。