

事業者温室効果ガス削減報告書概要（第二計画期間） 第 1 年度分

1 事業所の概要

事業者の名称	医療法人尚瑤会		
事業所の名称	医療法人社団尚瑤会たけだ眼科・小野寺内科		
事業所の所在地	仙台市泉区市名坂字竹内100－3		
主たる事業	医療業		
事業者の該当要件		条例第2条第5号イに該当する特定事業者	
		条例第2条第5号ロに該当する特定事業者	
		条例第2条第5号ハに該当する特定事業者	
	○	条例第15条第1項に該当する一般事業者	

2 温室効果ガスの排出状況等

温室効果ガスの削減目標	基準年度	2022 年度	基準排出量	23.7 t-CO <sub>2</sub>	基準原単位	0.08825
	目標年度	2025 年度	目標排出量	23.0 t-CO <sub>2</sub>	目標原単位	0.08500
			削減率	2.95 %	削減率	3.68 %
			非化石電気	%	その他非化石エネルギー等	%
温室効果ガスの排出状況	第 1 年度	2023 年度	排出量	23.1 t-CO <sub>2</sub>	排出原単位	0.08601
			削減率	2.53 %	削減率	2.53 %
			非化石電気	0.00 %	その他非化石エネルギー等	0.00 %
	排出量等の増減理由	LED電球に交換したが、数値的な削減効果はまだ出ていない。エアコンの稼働時間増加や検査機械の連続運転が増加の原因と考えられる。深夜電気の増加原因は、床暖房設備の劣化等と考えられる。				
	第 2 年度	2024 年度	排出量	t-CO <sub>2</sub>	排出原単位	
			削減率	%	削減率	%
			非化石電気	%	その他非化石エネルギー等	%
	排出量等の増減理由					
	第 3 年度	2025 年度	排出量	t-CO <sub>2</sub>	排出原単位	
			削減率	%	削減率	%
			非化石電気	%	その他非化石エネルギー等	%
	排出量等の増減理由					

3 温室効果ガスの排出抑制に関する取組

基本対策の実施状況	基準年度	22 %	目標年度	78 %
	第 1 年度	56 %	実施状況の説明等	二酸化炭素を測定する機器は持っていないが窓は各部屋、特に患者様が出入りする箇所は絶えず換気をしている。空調の設定温度は 2 8 度を心がけているが、どうしても大空間の待合室等は設定温度 2 6 度にならないと適切な室温を維持できない。昼休み中は院長が各部屋の室温を 2 8 度にキープするように設定温度を変更している。
	第 2 年度	%	実施状況の説明等	
	第 3 年度	%	実施状況の説明等	

選択対策の実施状況	項目		実施状況
	設備運転時間の管理		実施済
	外気冷房		実施済
	管理標準（管理マニュアル）の整備		未実施
その他の対策の実施状況	項目	具体的な取組内容	実施状況
	その他地球温暖化を防止する対策の実施	高能率照明（LED電球）交換 LED電球交換工事を行い使用電氣量を以前よりこまめにチェックする。	実施済
	その他地球温暖化を防止する対策の実施	空調設定温度の管理 部屋の事情にもよるが室温夏場は28℃を保つよう心掛ける。	実施済
	その他地球温暖化を防止する対策の実施	病院機器の待機電力管理 眼科医院には多種の医療機器があり昼休み時間にこまめに電源を切ることを心がける。	未実施