

事業者温室効果ガス削減報告書概要（第二計画期間） 第 1 年度分

1 事業所の概要

事業者の名称	社会福祉法人ありのまま舎		
事業所の名称	太白ありのまま舎		
事業所の所在地	仙台市太白区茂庭台2丁目15-30		
主たる事業	社会保険・社会福祉・介護事業		
事業者の該当要件		条例第2条第5号イに該当する特定事業者	
		条例第2条第5号ロに該当する特定事業者	
		条例第2条第5号ハに該当する特定事業者	
	○	条例第15条第1項に該当する一般事業者	

2 温室効果ガスの排出状況等

温室効果ガスの削減目標	基準年度	2022 年度	基準排出量	227.2 t-CO ₂	基準原単位	0.03632
	目標年度	2025 年度	目標排出量	204.5 t-CO ₂	目標原単位	0.032687
			削減率	10.00 %	削減率	10.00 %
			非化石電気	%	その他非化石エネルギー等	%
温室効果ガスの排出状況	第 1 年度	2023 年度	排出量	214.3 t-CO ₂	排出原単位	0.03426
			削減率	5.67 %	削減率	5.67 %
			非化石電気	6.57 %	その他非化石エネルギー等	0.00 %
	排出量等の増減理由	2023年度（2024年1月）設置であるため効果が少ないと思われる。大半は深夜電力（床暖）の使用量減によるもの。				
	第 2 年度	2024 年度	排出量	t-CO ₂	排出原単位	
			削減率	%	削減率	%
			非化石電気	%	その他非化石エネルギー等	%
	排出量等の増減理由	6				
	第 3 年度	2025 年度	排出量	t-CO ₂	排出原単位	
			削減率	%	削減率	%
			非化石電気	%	その他非化石エネルギー等	%
	排出量等の増減理由					

3 温室効果ガスの排出抑制に関する取組

基本対策の実施状況	基準年度	0 %	目標年度	62 %
	第1年度	46 %	実施状況の説明等	5の全熱交換型換気扇への変更が出来ていない。8のLED化が進んでいない。10の事務所PCは特定負荷タイプのコンセントに接続済み。その他、空調機の更新が進まない。
	第2年度	%	実施状況の説明等	
	第3年度	%	実施状況の説明等	

選択対策の実施状況	項目		実施状況
	再生可能エネルギーの導入		一部実施済
	外気冷房		一部実施済
	設備運転時間の管理		一部実施済
その他の対策の実施状況	項目	具体的な取組内容	実施状況
	その他地球温暖化を防止する対策の実施	一部の空調機器を更新することにより消費エネルギーの削減をはかる。	未実施