

R5.3 令和5年度 室内空気中の化学物質濃度の測定結果(学校除く)(工事完成時除く)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

施設名称	測定場所	測定日	測定結果[μg/m <sup>3</sup> ](指針値)							結果	所管課	測定種別
			ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	ステレン(220)				
1	住吉台コミュニティセンター	会議室	R5.4.18	9.1	10	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		泉区まちづくり推進部まちづくり推進課	備品搬入後測定
2	住吉台コミュニティセンター	洋室(東)	R5.4.18	15	16	5.6	11未満	7.0未満	9.9未満		泉区まちづくり推進部まちづくり推進課	備品搬入後測定
3	住吉台コミュニティセンター	多目的ホール	R5.4.18	18	16	4.5	11未満	7.0未満	9.9未満		泉区まちづくり推進部まちづくり推進課	備品搬入後測定
4	せんだい演劇工房10-BOX	box-5	R5.4.25	10	73	4.4未満	12	17	9.9未満	アセトアルデヒド超過	文化観光局文化スポーツ部文化振興課	備品搬入後測定
5	せんだい演劇工房10-BOX	box-6	R5.4.25	11	66	4.4未満	11未満	13	9.9未満	アセトアルデヒド超過	文化観光局文化スポーツ部文化振興課	備品搬入後測定
6	せんだい演劇工房10-BOX	box-8	R5.4.25	16	28	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満	アセトアルデヒド1/2超過	文化観光局文化スポーツ部文化振興課	備品搬入後測定
7	せんだい演劇工房10-BOX	box-5	R5.5.19	18	86	-	-	-	-	アセトアルデヒド超過	文化観光局文化スポーツ部文化振興課	再測定
8	せんだい演劇工房10-BOX	box-6	R5.5.19	20	80	-	-	-	-	アセトアルデヒド超過	文化観光局文化スポーツ部文化振興課	再測定
9	鶴が丘コミュニティセンター	多目的ホール	R5.5.23	9.0	5.8	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		泉区まちづくり推進部まちづくり推進課	備品搬入後測定
10	鶴が丘コミュニティセンター	会議室B	R5.5.23	7.7	4.9	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		泉区まちづくり推進部まちづくり推進課	備品搬入後測定
11	鶴が丘コミュニティセンター	男子トイレ	R5.5.23	9.2	7.6	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		泉区まちづくり推進部まちづくり推進課	備品搬入後測定
12	せんだい演劇工房10-BOX	box-5	R5.6.6	8.1	13	-	-	-	-		文化観光局文化スポーツ部文化振興課	再測定
13	せんだい演劇工房10-BOX	box-6	R5.6.6	9.5	9.1	-	-	-	-		文化観光局文化スポーツ部文化振興課	再測定
14	仙台市公文書館	事務室	R5.6.18	12	5.6	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		総務局総務部文書法制課	夏期測定
15	仙台市公文書館	セミナールーム兼展示室	R5.6.18	7.6	3.1	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		総務局総務部文書法制課	夏期測定
16	仙台市公文書館	書庫3-6	R5.6.18	86	24	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満	ホルムアルデヒド1/2超過	総務局総務部文書法制課	夏期測定
17	仙台市計量検査器材保管室	分銅校正室	R5.6.22	27	10	12	11未満	7.0未満	9.9未満		市民局生活安全安心部消費生活センター	夏期測定
18	仙台市計量検査器材保管室	2階事務所	R5.6.22	8.0	4.9	12	11未満	7.0未満	9.9未満		市民局生活安全安心部消費生活センター	夏期測定
19	仙台市計量検査器材保管室	多目的トイレ	R5.6.22	21	7.9	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		市民局生活安全安心部消費生活センター	夏期測定
20	農業園芸センター	倉庫棟更衣室	R5.6.22	7.8	8.3	13	11未満	7.0未満	9.9未満		経済局農林部農業企画課	夏期測定
21	仙台市榴岡児童館サテライト室	児童クラブ室	R5.7.7	36	13	8.9	11未満	7.2	9.9未満		こども若者局こども若者支援部児童クラブ事業推進課	備品搬入後測定
22	仙台市鶴ヶ谷温水プール	プール場内	R5.7.12	11	17	18	43	63	9.9未満		文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課	夏期測定
23	仙台市鶴ヶ谷温水プール	1階事務所	R5.7.12	39	19	4.8	11未満	10	9.9未満		文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課	夏期測定
24	仙台市鶴ヶ谷温水プール	2階会議室	R5.7.12	55	23	22	28	23	9.9未満	ホルムアルデヒド1/2超過	文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課	夏期測定
25	仙台市出花体育館	競技場	R5.7.14	24	7.1	7.6	11未満	7.0未満	9.9未満		文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課	夏期測定
26	仙台市出花体育館	多目的室(旧和室)	R5.7.14	19	5.9	8.4	11未満	10	9.9未満		文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課	夏期測定
27	仙台市出花体育館	女子トイレ(旧男子トイレ)	R5.7.14	25	9.4	9.8	11未満	9.2	9.9未満		文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課	夏期測定
28	社会福祉法人緑仙会 バルいずみ	作業室	R5.8.1	33	31	67	11未満	7.0未満	9.9未満	アセトアルデヒド1/2超過	健康福祉局障害福祉部障害者支援課	再測定
29	仙台市役所本庁舎	7階(新)面談室	R5.8.19	24	17	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		財政局理財部庁舎管理課	夏期測定
30	仙台市役所本庁舎	7階(新)議長応接室	R5.8.19	38	24	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		財政局理財部庁舎管理課	夏期測定
31	仙台市役所本庁舎	8階(新)第1委員会室	R5.8.19	19	7.8	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		財政局理財部庁舎管理課	夏期測定
32	消防局 太白消防署	3階講堂	R5.8.22	16	9.0	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		消防局太白消防署警防課	夏期測定
33	消防局 太白消防署	3階男子便所	R5.8.22	12	4.6	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		消防局太白消防署警防課	夏期測定
34	仙台市将監児童センター	児童クラブ室	R5.8.26	12	5.5	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		こども若者局こども若者支援部児童クラブ事業推進課	夏期測定
35	仙台市住吉台児童センター	児童クラブ室	R5.9.3	42	23	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		こども若者局こども若者支援部児童クラブ事業推進課	夏期測定
36	仙台市東中田児童館	児童クラブ室	R5.9.3	46	55	140	11未満	28	9.9未満	アセトアルデヒド超過 トルエン1/2超過	こども若者局こども若者支援部児童クラブ事業推進課	夏期測定
37	仙台市東中田児童館	児童クラブ室	R5.9.17	29	22	-	-	-	-		こども若者局こども若者支援部児童クラブ事業推進課	再測定
38	仙台市高森市民センター	多目的ホール	R5.10.22	9.8	4.6	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		市民局市民生活推進部地域政策課	備品搬入後測定
39	仙台市高森市民センター	和室	R5.10.22	16	8.8	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		市民局市民生活推進部地域政策課	備品搬入後測定
40	仙台市高森市民センター	調理実習室	R5.10.22	9.3	4.4	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		市民局市民生活推進部地域政策課	備品搬入後測定

R5.3 令和5年度 室内空気中の化学物質濃度の測定結果(学校除く)(工事完成時除く)

赤色: 指針値超過 黄色: 指針値1/2超過 ※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

施設名称	測定場所	測定日	測定結果[μg/m <sup>3</sup> ](指針値)						結果	所管課	測定種別
			ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	スチレン(220)			
41 仙台市泉文化創造センター	会議室	R6.3.8	31	45	9.7	11未満	7.0未満	9.9未満	アセトアルデヒド1/2超過	泉区まちづくり推進部まちづくり推進課	備品搬入後測定
42 仙台市泉文化創造センター	特別会議室	R6.3.8	43	42	9.1	11未満	7.0未満	9.9未満	アセトアルデヒド1/2超過	泉区まちづくり推進部まちづくり推進課	備品搬入後測定
43 仙台市泉文化創造センター	スタジオ	R6.3.8	41	47	9.4	11未満	7.0未満	9.9未満	アセトアルデヒド1/2超過	泉区まちづくり推進部まちづくり推進課	備品搬入後測定